

Rapporto di prova n°: 25LA09830 del 17/09/2025

Spett.
AGS - ALTO GARDA SERVIZI SpA
Via Ardaro, 27
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

Dati relativi al campione

Prodotto/Matrice: **Acque naturali (destinate al consumo umano/sotterranee/superficiali)**

Data di consegna al Laboratorio: **09/09/2025**

Data inizio analisi: **09/09/2025** Data fine analisi: **15/09/2025**

Dati di campionamento

Data prelievo: **09/09/2025** ora prelievo: **14.30**

Punto di prelievo: **RIVA DEL GARDA - VARONE - FONTANA PIAZZA DELLA CHIESA**

Codice APSS: **U1530112**

Prelevato da: **Tecnico Laboratorio Dolomiti Energia Holding SpA**

Campionamento/Prelievo: **** Secondo procedura di campionamento del Laboratorio DEH (POLA-C001)**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Temperatura acqua <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043</i>	°C	17,8		
* Temperatura aria <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA 043</i>	°C	24,0		
* Disinfettante residuo in loco <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033</i>	mg/L	< 0,01		
Analisi chimico-fisiche				
pH <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023</i>	unità di pH	7,99	6,5÷9,5	±0,16
Conduttività elettrica <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022</i>	µS/cm a 20 °C	287	2500	±24
* Residuo fisso a 180°C <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032</i>	mg/L	184		±8
Carbonio organico totale <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 107 Met ISS BIA 029</i>	mg/L	0,37		±0,05
Torbidità <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030</i>	NTU	0,25		±0,10

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
Cloruro Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L Cl	2,0	250	±0,2
Nitrito Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO2	< 0,10	0,50	
Nitrato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L NO3	5,8	50	±0,6
Fosfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L PO4	< 0,1		
Solfato Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/L SO4	4,8	250	±1,2
Ammoniaca (Ammonio) APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/L (NH4)	< 0,1	0,50	
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038	mg/L Ca	56,2		±8,5
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038	mg/L Mg	7,4		±1,1
Durezza (da calcolo) Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038	°F	17,1		±1,8
Metalli				
Ferro totale UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L Fe	< 8	200	
Manganese UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	< 2	50	
Nichel UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	< 2	20	
Piombo UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	< 1	10	
Rame UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,002	2,0	±0,001
Zinco UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/L	26,6		±5,5
Parametri eseguiti con tecniche di gascromatografia				
Cloroformio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/L	< 0,50		

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
Bromodichlorometano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036</i>	µg/L	< 0,50		
Dibromochlorometano <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036</i>	µg/L	< 0,50		
Bromoformio <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036</i>	µg/L	< 0,50		
Trihalometani totali (da calcolo) <i>Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036</i>	µg/L	< 0,50	30	
* Bisfenolo A <i>UNI EN ISO 21676:2021</i>	µg/L	< 0,5	2,5	
Acidi aloacetici				
* Acido Monocloroacetico (MCAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
* Acido Dichloroacetico (DCAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
* Acido Tricloroacetico (TCAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
* Acido Monobromoacetico (MBAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
* Acido Dibromoacetico (DBAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
* Acidi Aloacetici (HAAs) (somma di MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA) <i>MI-157 rev 3 2025</i>	µg/L	< 5		
Antiparassitari				
* 2,6-diclorobenzammide <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Acefate <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Acetamiprid <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Acibenzolar-S-Metile <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Aclonifen <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
*Aldicarb Sulfone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Aldicarb Sulfossido Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ametoctradina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ametrina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Anilazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Atrazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Azadiractina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Azoxystrobin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Benalaxyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Bendiocarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Benfluralin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*BenzoylpropEtile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Bitertanol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Boscalid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Bromadiolone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Bromuconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Bupirimate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
*Buprofezina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Butylate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Cadusafos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Carbaryl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Carbofuran Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Carbophenothion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Carboxin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Carfentrazone-Etil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chlorantraniliprole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chlorefenapyr Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chlorfenvinphos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chlorotoluron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chloroxuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Chlorpyrifos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*ChlorpyrifosMetil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Cianazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ciazofamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Ciburtrina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Clofentezine Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Clomazone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cloquintocet-Mexyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Clotianidin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cycloate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cycluron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cyflufenamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cymoxanil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cyproconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Cyprodinil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Demeton-S-MetilSulfossido Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Desetil Atrazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Desetil Desisopropil Atrazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Desisopropil Atrazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Desmetrina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diazinone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Dichlofenthion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dichlorvos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diclobenil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diclobutrazol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diclofop-metil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dicrotophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diethofencarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Difenconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diflubenzuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diflufenican Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dimethenamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dimethoate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dimethomorph Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diniconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Dinotefuran Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diphenamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Diuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
*Epoconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Etaconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ethalfluralin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ethiofencarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ethion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ethofumesate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ethoprophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Etoxazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Etridiazolo Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenamidone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenamiphos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*FenamiphosSulfone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*FenamiphosSulfoxide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenarimol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenazaquin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenbuconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Fenhexamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Fenothiocarb <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenoxycarb <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenpropathrin <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenpropidin <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenpropimorph <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenpyrazamine <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenpyroximate <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fensulfothion <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenthion <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fenthion-Sulfossido <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flazasulfuron <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluazifop-P-Butyl <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluazinam <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flufenacet <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flufenoxuron <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluopicolide <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluopyram <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Fluoxastrobin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluquinconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flusilazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flutolanil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Flutriafol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fluxapyroxad Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Folpet Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fonofos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Formetanate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fosthiazate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Furalaxyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Furathiocarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Eptacloroepossido Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,030	
* Heptenophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Hexaconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Hexythiazox Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Imazalil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Imidacloprid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Indoxacarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isofenphos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isofenphos-Methyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isoprothiolane Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isoproturon Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isoxaben Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Isoxaflutolo Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Linuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Malaoxon Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Malathion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Mandipropamid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Mecarbam Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Mepronil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Metalaxyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Metamitron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Metazachlor Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Metconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Methabenzthiazuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Methacrifos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Methidathion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Methiocarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* MethiocarbSulfoxide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Methomyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Metobromuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Metolachlor Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Metoxuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Mevinphos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Monocrotophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Monolinuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Monuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Myclobutanil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Napropamide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Neburon Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
*Nuairimol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ometoato Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Orbencarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Ortofenilfenolo Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Oxadixyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Oxamyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Oxidemetonmetile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Paclobutrazol Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Paraoxon Etile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Parathion Etile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Parathion Metile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Penconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Pencycuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Pendimetalin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Penthiopirad Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Phenmedipham Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
*Phenthoate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Phosalone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Phosmet Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Phosphamidon Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Phoxim Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Picoxistrobin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Piperonilbutossido Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pirimicarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pirimicarb-Desmethyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pirimiphos Etile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pirimiphos Metile Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Prochloraz Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Profenofos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Prometrina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propachlor Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propamocarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propanil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propaquizafop Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Propargite Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Propazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propiconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propoxur Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Propyzamide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Proquinazid Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Prosulfocarb Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Prothioconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Prothiofos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pymetrozine Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyraclostrobin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyrazophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyridaben Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyridafenthion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyridalyl Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyrimethanil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Pyriproxyfen Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Quinalphos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Quinoxifen Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Rimsulfuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Rotenone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Sebutylazine Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Secbumeton Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Simazina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
Simetrina Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* SpinosynA Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* SpinosynD Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Spirodiclofen Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Spirotetramat Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Spiroxamine Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Sulfotep Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tebuconazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tebufenozide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tebufenpyrad Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Teflubenzuron <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Terbumeton <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
Terbutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Desetil Terbutilazina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
Terbutrina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tetrachlorvinphos <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tetraconazole <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tetrametrina <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thiabendazole <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thiocloprid <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thiamethoxam <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tifensulfuron metile <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thiobencarb (Benthiocarb) <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thiodicarb <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Thionazin <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tiofanato Metile <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	
* Triadimefon <i>Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2</i>	µg/l	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Triallate Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Triazophos Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Trichlorfon Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Tricyclazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Trifloxystrobin Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Triflumuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Triticonazole Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Vamidothion Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Zoxamide Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* DNOC (4,6-dinitro-orto-cresolo) Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fipronil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fipronil Sulfone Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Fludioxonil Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Haloxyfop Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Hexaflumuron Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2	µg/l	< 0,03	0,10	
* Glifosato MI-173 rev 0 2023	µg/L	< 0,03	0,10	
* AMPA MI-173 rev 0 2023	µg/L	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Glufosinato MI-173 rev 0 2023	µg/L	< 0,03	0,10	
* 2,4'-DDD UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* 2,4'-DDE UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* 2,4'-DDT UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* 4,4'-DDD UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* 4,4'-DDE UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* 4,4'-DDT UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Alaclor UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Aldrin UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,009	0,030	
* Alfa-Endosulfan UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Beta-Endosulfan UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Alfa Esaclorocicloesano UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Beta Esaclorocicloesano UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Clordano (cis) UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Clordano (trans) UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Dieldrin UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,009	0,030	
* Endrin UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025**

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Limiti	Incertezza
* Eptacloro UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,009	0,030	
* Esaclorobenzene (HCB) UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Isodrin UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Lindano UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Methoxychlor UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Pentaclorobenzene UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,10	
* Antiparassitari - Totale (da calcolo) Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 43 Met ISS CAC 015 escluso 7.1 – 7.2.1 – 7.2.2 + UNI EN ISO 27108:2013	µg/L	< 0,03	0,50	
Analisi microbiologiche				
Batteri Coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml	0	0	
Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml	0	0	
Enterococchi UNI EN ISO 7899-2:2003	numero/100 ml	0	0	
Pseudomonas aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008	numero/250 ml	0		
Conteggio delle colonie su agar a 36°C UNI EN ISO 6222:2001	numero/1 ml	< 1		
Conteggio delle colonie su agar a 22°C UNI EN ISO 6222:2001	numero/1 ml	< 1		

(*): Prova non accreditata da ACCREDIA (**): Fase di prova non accreditata da ACCREDIA

Limiti:

Valori di parametro del D.Lgs. 23/02/2023 n° 18

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Per le prove effettuate sul campione e per le quali è riportato un valore parametrico limite, il campione risulta **CONFORME** al D.Lgs.18 del 23/02/2023.

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di Conformità, prevede che il confronto con i limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura e del rischio specifico valutato.

Pagina 20 di 21

Dolomiti Energia Holding SpA

Sede di Trento

Via Manzoni 24
38068, Rovereto
tel. 0464 456111
fax 0464 456222

Via Fersina 23
38123, Trento
tel. 0461 362222
fax 0461 362236

info.holding@dolomitienergia.it
info.holding@cert.dolomitienergia.it
www.gruppodolomitienergia.it

Codice Fiscale - Partita Iva
Iscr. Reg. Imprese Trento 01614640223
Iscrizione Tribunale di Rovereto n° 390/95
Capitale Sociale € 411.496.169 i.v.

segue Rapporto di prova n°: **25LA09830** del **17/09/2025****Note:**

- 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Il documento originale è in formato elettronico e con firma digitale del Responsabile di Laboratorio o suo Sostituto. Qualsiasi stampa è COPIA dell'originale. Il rapporto di prova e la relativa documentazione è conservata presso i nostri archivi per 10 anni a decorrere dalla data di emissione.
- 2) Il confronto con i limiti di Legge NON tiene conto dei valori di incertezza della prova, salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. I risultati analitici sottolineati corrispondono ad una non conformità rispetto al valore di parametro o di specifica riportato nella colonna Limiti.
- 3) Il Laboratorio non garantisce la conservazione dei campioni a matrice liquida dopo l'allestimento delle prove; i campioni a matrice solida e controcampioni verranno conservati per almeno tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento salvo accordi diversi con il Cliente o disposizioni cogenti di norme o Leggi. Il laboratorio non restituisce i campioni al Cliente.
- 4) Per le prove chimiche l'incertezza estesa, quando riportata nel presente documento, è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura $k = 2$ ad un livello di confidenza approssimativamente del 95%.
- 5) Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa) considerando che: 0 UFC corrisponde a "colonie non rilevate", 1-2 UFC corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9 UFC" corrisponde a "colonie stimate".
- 6) Il Laboratorio non si assume la responsabilità per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente e qualsiasi suo intermediario riportati sul presente Rapporto di prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
- 7) Il Verbale di prelievo da cui origina il presente Rapporto di prova è individuabile univocamente dalla data di prelievo e dal numero del campione che corrisponde alla parte numerica finale del N° di Rapporto di prova.
- 8) Il recupero medio per la prova Azoto organico, determinato dal Laboratorio in fase di validazione del metodo, è del 89%. L'intervallo di recupero medio per le prove residuali, determinato in fase di validazione, è compreso tra 80% e 120%. Il recupero medio per la prova Acrilammide, determinato dal Laboratorio in fase di validazione del metodo, è del 96%. I risultati delle prove non sono corretti per il recupero.

Nota in merito alle sommatorie: le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo la convenzione Lower Bound. Tale approccio prevede di considerare il contributo alla sommatoria di ogni addendo non rilevabile pari a zero.

Il Responsabile del Laboratorio*Ph.D. Chim. Claudio Bortolini*

Il documento è firmato digitalmente

Fine del rapporto di prova n° **25LA09830**